



המרכז לבריאות הנפש באר שבע  
לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

23 באוקטובר 2022

**הנדון: מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מכרז מס' 2/22: החלפת צילרים במיון, מח' הבית ומבנה 20 עבור המרכז לבריאות הנפש באר שבע**

מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה/הבהרה	עמוד	פירוט השאלה / בקשה להבהרה	מענה
מסמך ו' – ערבות ביצוע	101	<b>הבהרה</b> - בעמוד האחרון של חוברת המכרז מופיע בתיאור מכרז: "שדרוג והחלפת יחידות מיזוג אוויר במבנים 16,17,18 במרכז לבריאות הנפש ב"ש".	במקומו יוחלף שם מתוקן לתיאור המכרז: "מכרז מס' 2/22 החלפת צילרים במיון, מח' הבית ומבנה 20"
כתב כמויות / הצעת המחיר		פרסמתם באתר כתב כמויות ב PDF. אפשר לקבל בפורמט אקסל או בינארית? נדרש כדי לתמחר את הפרויקט.	כלל משתתפי סיור הקבלנים קיבלו הרשאה להיכנס למערכת "רמדורנט", זו המערכת הממוחשבת בה ניתן לעשות שימוש. יודגש כי רק במערכת זו ניתן להגיש את הצעות המחיר.
כתב כמויות – סעיפים: +02.15.08.001 02.15.08.003	6	מתוארים בסעיפים אלו לוחות חדשים מוגני מים אך בסיור קבלנים דובר על התאמות ללוחות קיימים. כך גם במפרט הטכני. מה הנכון?	סעיפים אלה מתייחסים לעבודות התאמה נדרשות בלוחות חשמל <u>קיימים</u> כדי להזין ציוד חדש במקום קיים – צילרים ומשאבות. משני התדר למשאבות החדשות יותקנו בנפרד ללוח הקיים שישודרג בתוך לוח חדש נפרד במבנה מוגן מים. <u>לסיכום, בסעיפים הללו יש לכלול:</u> א. ההתאמות הנדרשות להזנות צילרים ומשאבות חדשים בלוחות חשמל קיימים. ב. לוחות למשני תדר חדשים בנפרד ללוח.

<p><b>יובהר כי חלה טעות בנוסח סעיף 14 ובמסגרת הסיור לא נמסרו מעטפות למשתתפים, ואין כל צורך במעטפה מיוחדת מטעם בית החולים.</b></p> <p>על המציעים להגיש את ההצעה כמפורט בסעיף 14 בכפוף לשינויים בסעיף 14.1 וסעיף 14.13 אשר נוסחם ישונה בהתאם:</p> <p><b><u>סעיף 14.1 ישונה לנוסח הבא:</u></b></p> <p>"ההצעה תימסר במעטפה אחת אטומה. על המעטפה יירשם: שם המכרז, "מכרז מספר 22/2 החלפת ציילרים במיון, מחלקת הבית ומבנה 20 במרכז לבריאות הנפש באר שבע" ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר"</p> <p><b><u>סעיף 14.13 ישונה לנוסח הבא:</u></b></p> <p>על הקבלן לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה אחת אטומה כמפורט בסעיף 14.1. את המעטפה יש להניח בתיבת המכרזים במשרדי הנהלה אדמיניסטרטיבית של המרכז לבריאות הנפש באר שבע, רח' הצדיק מירושלים 2 באר שבע וזאת עד ולא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף 2.5 לעיל (להלן- היום הקובע).</p>	<p>נציגינו לא קיבלו בסיור קבלנים מעטפה מיוחדת לצורך הגשת ההצעה. נבקש אישורכם להגיש הצעה במעטפה לבנה חלקה ללא ציון שם המציע.</p>	10-12	14.1+14.13	.4
<p>ככל שהיו שאלות, נדרש היה להעבירן במסגרת הליך שאלות ההבהרה.</p>	<p>נבקש לקבל פרטים ליצירת עם נציג אפקון מר דימה, עבור קבלת מידע בעניין מערכת הבקרה הקיימת.</p>		כתב כמויות	.5

<p>סעיפים אלה מתייחסים למערכות טיפול במים למערכות סגורות של מים קרים או חמים.  כל מערכת טיפול במים תכלול: מיכל כימיקלים בנפח 100 ליטר וחיבורים לצנרת הסחרור בהתאם לסכימות המים המצורפות לתוכניות המכרז.</p>	<p>נבקש הבהרה באיזו מערכת טיפול מים מדובר.</p>	<p>כתב כמויות -  סעיפים  + 02.15.07.16  02.15.07.15</p>	<p>6.</p>
---	--	---	-----------

בברכה,

רון בן אור

מנהל אדמיניסטרטיבי

